

PREGÃO ELETRÔNICO 086/2016
Processo Administrativo nº 79887/2016

ESCLARECIMENTO Nº 04/2016

Dúvidas:

Gentileza esclarecer as dúvidas de caráter técnico abaixo:

1º Dúvida: Da corrente elétrica da carga. Para uma especificação fidedigna do inversor de frequência necessitamos saber qual a corrente nominal da carga? Só foi informado a potência em 400CV e a tensão 440V. Porém, a depender da forma construtiva do motor/bomba (quantidade de pólos) a corrente elétrica será diferente.

2º Dúvida: Dimensões dos painéis 01. O projeto fornecido contém dimensões (altura e largura) compatível, tecnicamente, com o objeto contido no mesmo. Porém, a profundidade de 800mm está hiperdimensionada. Sem que haja comprometimento técnico é possível ofertar os painéis com profundidade de 400mm?

3º Dúvida: Marca do painel. No projeto elétrico é descrito uma marca, bem como sua referência. Em havendo a compatibilidade técnica, é possível fornecer outra marca?

4º Dúvida: Da proteção do inversor. O inversor de frequência da marca WEG, está no projeto, tem como exigência que sua proteção seja efetuada por fusíveis ultra-rápido. Outros fabricantes exige que a proteção seja efetuada por disjuntores termomagnético. Desta forma, posso seguir a orientação do fabricante que diz que o elemento de proteção do inversor de frequência deverá ser uma disjuntor termomagnético?

5º Dúvida: Dimensões dos painéis 02. Caso a resposta da 4º dúvida tenha sido "sim", nesse caso o LAYOUT do projeto apresentado ficaria com as dimensões de (largura) extremamente grande. Em nosso LAYOUT todo o painel ficaria com uma dimensão de 1900x1000x400 (AxLxP). É possivelmente considerar essas novas dimensões sem que haja comprometimento técnico do referido projeto?

RESPOSTAS:

Segue resposta em anexo I, pelos Gestores: José Gonçalves de Lima Junior, Engº Eletricista da GMEL/DESO e Pedro dos Santos Filho, GMEL/DESO.

Atenciosamente,

Pedro Gilmar de Gois
Pregoeiro - DESO