

PREGÃO ELETRÔNICO 008/2017
Processo Administrativo nº 94023/2016

ESCLARECIMENTOS SOBRE O EDITAL

Dúvida: Entendemos que será aceite relé de proteção que cumpra com funções de proteção solicitadas com protocolo Modbus RTU em meio serial ao invés do Modbus/TCP IP em meio Ethernet. Favor confirmar entendimento.

Resposta: O protocolo de comunicação deverá ser o requisitado nas instruções, MODBUS/TCP IP em meio ETHERNET.

Dúvida: Em caso da questão 1 ter resposta negativa, entendemos que a porta Ethernet deverá ter interface elétrica, RJ45. Favor confirmar entendimento.

Resposta: A interface elétrica deverá ser do tipo RJ45.

Dúvida: Entendemos que um relé de proteção com 6 entradas e 8 saídas digitais atende à aplicação desejada. Favor confirmar entendimento.

Resposta: Serão aceitas entradas e saídas acima do valor das instruções, no caso, um relé com 6 entradas digitais e 8 saídas digitais será aceito.

Wagnevalter Teles Barreto
Pregoeiro