

PREGÃO ELETRÔNICO 020/2017
Processo Administrativo nº 59630/2017

ESCLARECIMENTOS SOBRE O EDITAL

Dúvida: No Apêndice C ? Planilha de Preços, o serviço ? Reposição de pavimentação? asfáltica, inclusive ? pintura de ligação, fornecimento e aplicação de CBUQ, tem a unidade de m2 (metro quadrado). O correto não seria m3 (metro cúbico)?

Resposta: NÃO

Dúvida: E se a unidade realmente for em m2, então serão aplicados quantos centímetros de CBUQ?

Resposta: A espessura final do CBUQ após compressão deverá ser de , no mínimo, 5 cm (cinco centímetros), conforme consta do subitem 4.2.10. do Apêndice A – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. E, quanto à imprimação, a taxa de aplicação da pintura deverá variara de 0,8 a 1,6 l/m², conforme consta do subitem 4.2.3. do Apêndice A – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.

Dúvida: E no item 2 da mesma planilha está informando que a densidade do CBUQ é de 2,4t/m2, mas o correto dessa densidade é de 2,4t/m3 (tonelada por metro cúbico), está correto nosso entendimento?

Resposta: Sim. Densidade é o quociente da massa (tonelada) dividida pelo volume (metro cúbico). Por tanto, nos itens 2 dos Apêndice B – Cronograma de Atividades (Físico-Financeiro) e Apêndice C – Planilha de Preços, onde lê-se: “Transporte de massa asfáltica (densidade = 2,4 t/m²)”, leia-se: “Transporte de massa asfáltica (densidade = 2,4 t/m³).”

Pedro Gilmar de Góis
Pregoeiro