

PREGÃO ELETRÔNICO 033/2017

Processo Administrativo nº 61334/2017

ESCLARECIMENTO Nº 001/2017

ASSUNTO: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO – LOTE 06

1) Solicitamos informar se o Módulo Transmissor e o Receptor dos itens 06.01 e 06.02 podem ser ofertados na mesma faixa de frequência até 900MHz, a exemplo do Transceptor do item 06.03?

RESPOSTA: Sim. A faixa de frequência dos transmissores e receptores pode ser até 900 MHz.

2) A referência INFINIUM indicada nos itens é apenas orientativo ou só pode ser ofertado esse modelo?

RESPOSTA: Sim. A marca apresentada serve apenas como referência.

Aracaju, 04 de maio de 2017

Atenciosamente,

Pedro Gilmar de Gois
Pregoeiro - DESO