

CONCORRÊNCIA PÚBLICA NACIONAL nº 001/2017-DESO/BIRD

Execução das Obras da 2ª Etapa do Sistema de Esgotamento Sanitário e da 1ª Etapa do Sistema de Drenagem Pluvial de Itabaiana, Estado de Sergipe – SES2/SDP1-ITABAIANA.

Solicitação de Esclarecimentos Nº 005

Leme, 14 de Junho de 2017

À
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO
 Rua Campo do Brito, 331
 Praia 13 de Julho
 Aracaju/SE
 CEP: 49.020-380

A/c: Sr(a). Pregoeiro(a)

CONCORRÊNCIA PÚBLICA NACIONAL - CPN nº 001/2017-DESO/BIRD

OBJETO: Execução das Obras da 2ª Etapa do Sistema de Esgotamento Sanitário e da 1ª Etapa do Sistema de Drenagem Pluvial de Itabaiana, Estado de Sergipe – SES2/SDP1-ITABAIANA.

SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS

Solicitamos verificar junto ao projeto se realmente foi utilizado a norma ISO 21138 (conforme dito no anexo) pois os diâmetros assinalados abaixo em amarelo NÃO PERTENCEM à norma ISO 21138:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE
	FORNECIMENTO DE TUBOS PEAD PARA DRENAGEM PLUVIAL		
IP0001	Fornecimento de tubo corrugado parede dupla PEAD, d= 375mm (18"), p/sistemas de saneamento, Tigre-ADS N-12 WT ou similar	m	4.896,00
IP0002	Fornecimento de tubo corrugado parede dupla PEAD, d= 450mm (18"), p/sistemas de saneamento, Tigre-ADS N-12 WT ou similar	m	4.614,00
IP0003	Fornecimento de tubo corrugado parede dupla PEAD, d= 600mm (24"), p/sistemas de saneamento, Tigre-ADS N-12 WT ou similar	m	3.816,00
IP0004	Fornecimento de tubo corrugado parede dupla PEAD, d= 750mm (30"), p/sistemas de saneamento, Tigre-ADS N-12 WT ou similar	m	2.004,00
IP0005	Fornecimento de tubo corrugado parede dupla PEAD, d= 900mm (36"), p/sistemas de saneamento, Tigre-ADS N-12 WT u similar	m	1.800,00
IP0006	Fornecimento de tubo corrugado parede dupla PEAD, d= 1050mm (36"), p/sistemas de saneamento, Tigre-ADS N-12 WT ou similar	m	918
IP0007	Fornecimento de tubo corrugado parede dupla PEAD, d= 1200mm (48"), p/sistemas de saneamento, Tigre-ADS N-12 WT ou similar	m	804

A norma ISO 21138 (e por consequência a NBR ISO 21138) contempla os Diâmetros Nominais de 110, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000 e 1200mm, diâmetros estes que NÃO COINCIDEM com os diâmetros descritos acima.

E ainda alerto que na especificação do material é mencionada uma marca específica, de um único fabricante nacional, em vez disso deveria constar na especificação a norma de fabricação e o diâmetro interno à ser utilizado.


Solicitamos portanto novos esclarecimentos quanto ao exposto acima.



Qualquer dúvida estou à disposição.

.....
Resposta: As Especificações do Projeto se referem à norma ISO 21138 e os diâmetros adotados no dimensionamento das galerias circulares são aqueles já informados, observando-se que o item 7 - *Geometrical Characteristics* da ISO 21138 permite a adoção de outros diâmetros que não aqueles listados na própria norma (citados pela POLITEJO), ou seja: 110, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000 e 1200mm.
.....

Aracaju, 20 de junho de 2017


Engº Marcelo Luiz Monteiro
GESTÃO DO PROGRAMA ÁGUAS DE SERGIPE