

PREGÃO ELETRÔNICO 046/2017
Processo Administrativo nº 69581/2017

ESCLARECIMENTOS SOBRE O EDITAL – Nº 03

Dúvida:

Referente ao acionamento elétrico da comporta, o edital solicita que o atuador tenha capacidade para 15 manobras por minuto. Entretanto, considerando que a comporta terá regime de operação on/off, solicitamos a autorização para utilizar atuador conforme padrão de mercado para atender 360 partidas/dia, ou seja, 1 manobra a cada 4 minutos.

RESPOSTA:

Segue resposta do Engº Jorge Inácio Rocha Oliveira Gestor da GASF/DMAE/DESO.

Informamos que o Pregão nº 046/2017, seja realizado conforme Especificações Técnicas (Anexo I), subitem 3.2, referente ao acionamento elétrico da Comporta.

Atenciosamente,

Pedro Gilmar de Gois
Pregoeiro-DESO