

INSTRUÇÕES

PREGÃO Nº /2017 – GMEL/DESO

1 - OBJETIVO:

Aquisição de bombas centrífugas de 1CV.

2 - JUSTIFICATIVA:

Necessidade de aquisição de bombas centrífugas de 1CV, para serem usados como bombas de dreno nas estações de esgoto.

3 - DESCRIÇÃO:

LOTE ÚNICO - DESTINADO À ME/EPP			
BOMBAS CENTRÍFUGAS DE 1 CV			Quan.
01.01	Rotor – Tipo Fechado Vedação: Selo mecânico Altura manométrica: 14 m Vazão mínima a 14 m: 10 m³/h Bocal: roscado Rosca de recalque: 1” Rosca de sucção: 1 1/2” Potência: 1 CV Fases: Trifásica Tensão: 220/380 Frequência: 60 Hz Grau de proteção mínima: IP21 Polos: 2 Referência: Dancor CAM W-10, Schneider: BC-92 S/T 1C ou similar.	un	30

4 - NORMAS:

Os itens deverão seguir as orientações das normas técnicas brasileiras, ABNT, NBR, e na ausência das mesmas normas internacionais complementares.

5 - FONTE DE RECURSOS:

RECURSOS PRÓPRIOS

6 - PRAZOS:

7.1 – Prazo contratual: O prazo contratual é de 60 dias.

7.2 – Prazo de entrega: O prazo para entrega do material é de 30 (trinta) dias, a contar da ordem de fornecimento a ser emitida pela DESO.

7 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

Até 30 (trinta) dias após a entrega do material.

8 - LOCAL DE ENTREGA:

Sede da DESO, localizada na Rua Campo do Brito, 331, Praia 13 de Julho, Aracaju – SE, na Oficina Eletromecânica.

9 - SOLICITANTE:

Pedro dos Santos Filho
Gerente GMEL
4.0.03.00 / GMEL