

Aracaju, 27 de setembro de 2017.

Referente ao pregão 062/2017

Caros, Informamos que a especificação apresentada na proposta da empresa: AF COMÉRCIO, CNPJ: 24.096.426/0001-59 referente ao lote 01 do pregão 062/2017, **NÃO ATENDE** às exigências do edital e a proposta está **RECUSADA**.

A seguinte especificação não está conforme:

ESPECIFICAÇÃO	EDITAL	PROPOSTA
By-pass externo	3.1.4 Item 04: Saídas a relé: Um dos relés a ser configurado para contator de by-pass.	by-pass incorporado na soft starter; Entramos em contato solicitando esclarecimentos/adequação, não tivemos resposta.



Gilvan dos Santos
Engenheiro Eletricista
4.0.03.00 / GMEL

Aracaju, 27 de setembro de 2017.

Referente ao pregão 062/2017

Caros, Informamos que a especificação apresentada na proposta da empresa: AF COMÉRCIO, CNPJ: 24.096.426/0001-59 referente ao lote 02 do pregão 062/2017, **NÃO ATENDE** às exigências do edital e a proposta está **RECUSADA**.

As seguintes especificações não estão conforme:

ESPECIFICAÇÃO	EDITAL	PROPOSTA
Não tivemos respostas quanto aos questionamentos: A- Os conectores das entradas/saídas extraíveis, (facilidade na instalação/manutenção) ; B- Indicação individual por fase do valor da corrente de carga/operação do motor; C- Indicação individual por fase do valor da tensão de carga/operação do motor; D- Ajuste de parada suave, função "parada de bomba";	3.2.1 item 1; 3.2.2 item 2	Não apresentou resposta



Gilvan dos Santos
Engenheiro Eletricista
4.0.03.00 / GMEL


Aracaju, 27 de setembro de 2017.

Referente ao pregão 062/2017

Caros, Informamos que as especificações apresentadas na proposta da empresa: ELETRICIDADE INDUSTRIAL LTDA, CNPJ 32.870.057/0001-38 referente ao lote 03 do pregão 062/2017, **NÃO ATENDEM** as exigências do edital e a proposta está **RECUSADA**.

As seguintes especificações não estão conforme:

ESPECIFICAÇÃO	EDITAL	PROPOSTA
Fases controladas (tiristores)	Controle total nas três fases	Controle em duas fases
IHM	IHM; IHM adicional na porta do painel com cabo de 2,5m	IHM adicional; Sem IHM
Capacidade de corrente elétrica	Corrente nominal do motor, inferior a corrente máxima da soft starter. 3.3.1 item 01: Motor 25cv/220V-380V-440V/ 64A -37A-32A; 3.3.2 Item 02: Motor 30cv/220V-380V-440V/ 78A -45A-39A; 3.3.3 Item 03: Motor 40cv/220V-380V-440V/ 104A -60A-52A; 3.3.4 Item 04: Motor 50cv/220V-380V-440V/ 125A -73A-63A;	3RW4027, 32A 3RW4036, 45A ; 3RW4037, 63A ; 3RW4037, 63A .



Gilvan dos Santos
Engenheiro Eletricista
 4.0.03.00 / GMEL