


Aracaju, 05 de outubro de 2017.

Referente ao pregão 062/2017

Caros, Informamos que a especificação apresentada na proposta da empresa: BM CONSULTING LTDA EPP, CNPJ: 11.410.574/0001-54 referente ao lote 01 do pregão 062/2017, **NÃO ATENDE** às exigências do edital e a proposta está **RECUSADA**.

A seguinte especificação não está conforme:

ESPECIFICAÇÃO	EDITAL	PROPOSTA
By-pass externo.	2-Justificativa: Os contadores (chaves magnéticas) serão utilizados para montagens de by-pass externo em soft starter's de motores elétricos de indução trifásico, com potência de 150 a 500cv. 3.1.4 Item 04: Saídas a relé: Um dos relés a ser configurado para contator de by-pass.	By-pass incorporado na soft starter;



Gilvan dos Santos
Engenheiro Eletricista
4.0.03.00 / GMEL