

ERRATA A CONCORRÊNCIA 019/2017

Comunicamos aos interessados, que em função de erro material, fica alterada a redação do item 7.7.2 – “Grupo Diesel Gerador Aberto”, bem como dos seus subitens a), b) e g) nas Especificações técnicas de materiais e equipamentos pertencentes a concorrência supracitada, conforme abaixo:

Dessa forma, **onde se lê:**

7.7.2 Grupo Diesel Gerador Aberto

Grupo Diesel Gerador aberto na capacidade de potência emergencial (stand-by) de **364kVA** e potência contínua (prime) de **506kVA**, fator de potência 0,8, trifásico, **440-254V**, dotado de Painel de Comando e Controle Automático, microprocessado, conforme especificado a seguir:

a) Motor Diesel

- Tipo: injeção direta, turbo alimentado;
- Potência: suficiente para acionamento do gerador;
- Sistema de Governo: eletrônico.
- Sistema de Arrefecimento: água, através de radiador tropical, com sistema de pré-aquecimento, ventilador soprante, tanque de expansão e bomba centrífuga.
- Filtros: de ar, tipo seco, com elemento substituível; de lubrificação, em cartucho substituível e de combustível, tipo descartável.
- Sistema Elétrico: 24Vcc dotado de alternador para carga da bateria.
- Sistema de Proteção: termômetro e pressostato, provocando parada do motor, nos casos de superaquecimento da água de arrefecimento e baixa pressão do óleo de lubrificação.

b) Alternador

- Tipo: alternador síncrono, trifásico, brushless (sem escovas).
- Excitação: excitatriz rotativa sem escovas com regulador eletrônico de tensão.
- Potência Contínua: **506kVA**.
- Potência Stand-by: **564kVA** (1h a cada 12h de funcionamento).

- Tensão: **440-254Vca**.
- Frequência: 60 Hz.
- Ligação: estrela com neutro acessível.
- Grau de proteção: IP-23.
- Classe de Isolamento: H.
- Regulação: regulador de tensão eletrônico para +/- 2% em toda faixa de carga.
- Refrigeração: ventilador montado no próprio eixo.

g) Acessórios que acompanham o conjunto:

- 02 (duas) Baterias com cabos e terminais de ligação;
- 01 (um) Silencioso, hospitalar e um flexível para o escapamento dos gases de combustão;
- 01 (um) Conjunto de documentação técnica em mídia digital

Leia-se:

7.7.2 Grupo Diesel Gerador Aberto (JABOTIANA)

Grupo Diesel Gerador aberto na capacidade de potência emergencial (stand-by) de **356kVA** e potência contínua (prime) de **327kVA**, fator de potência 0,8, trifásico, **380-220V**, dotado de Painel de Comando e Controle Automático, microprocessado, conforme especificado a seguir:

a) Motor Diesel

- Tipo: injeção eletrônica, turbo alimentado;
- Potência: suficiente para acionamento do gerador;
- Sistema de Governo: eletrônico.
- Sistema de Arrefecimento: água, através de radiador tropical, com sistema de pré-aquecimento, ventilador soprante, tanque de expansão e bomba centrífuga.
- Filtros: de ar, tipo seco, com elemento substituível; de lubrificação, em cartucho substituível e de combustível, tipo descartável.
- Sistema Elétrico: 24Vcc dotado de alternador para carga da bateria.
- Sistema de Proteção: termômetro e pressostato, provocando parada do motor, nos casos de superaquecimento da água de arrefecimento e baixa pressão do óleo de lubrificação.

b) Alternador


- Tipo: alternador síncrono, trifásico, brushless (sem escovas).
- Excitação: excitatriz rotativa sem escovas com regulador eletrônico de tensão.
- Potência Contínua: **327kVA**.
- Potência Stand-by: **360kVA**(1h a cada 12h de funcionamento).
- Tensão: **380-220Vca**.
- Frequência: 60 Hz.
- Ligação: estrela com neutro acessível.
- Grau de proteção: IP-23.
- Classe de Isolamento: H.
- Regulação: regulador de tensão eletrônico para +/- 2% em toda faixa de carga.
- Refrigeração: ventilador montado no próprio eixo.

g) Acessórios que acompanham o conjunto:

- 01(uma) Bateria com cabos e terminais de ligação;
- 01 (um) Silencioso, hospitalar e um flexível para o escapamento dos gases de combustão;
- 01 (um) Conjunto de documentação técnica em mídia digital

Dê-se ciência da presente ERRATA a todos os interessados.

Aracaju/SE, 08 de novembro de 2017.


Eng.^a. Bárbara Ramos Carvalho de Sá
3.0.06.03/COBR – Coordenação de Obras