

PREGÃO ELETRÔNICO 087/2017-ALTERADO

Processo Administrativo nº 59550/2017

ESCLARECIMENTOS SOBRE O EDITAL - 01

Segue respostas da área técnica 3.0.06.03/COBR/DESO.

Dúvidas:

**Lote 01:
Solicitado**

🕒 Item 01.01.001.003 – rendimento mínimo 64,1%.

Questionado

🕒 Nosso equipamento que atende o ponto de operação possui o rendimento hidráulico de 63,6%. Será aceito?

RESPOSTAS:

- Item 8 da especificação técnica.

**Lote 02:
Solicitado**

🕒 Item 02.01.001.002 – rendimento mínimo 30,1%.

Questionado

🕒 Nosso equipamento que atende o ponto de operação possui o rendimento hidráulico de 29,2%. Será aceito?

RESPOSTAS:

- Item 8 da especificação técnica.

Solicitado

🕒 Item 02.01.001.002 – passagem de sólidos 50mm.

Questionado

🕒 A bomba especificada conforme projeto SES_HID-EE4-01_R0 é o modelo PIR PE80/2 de fabricação SULZER. Esse tipo de motobomba possui o sistema triturador e nesse caso não há a necessidade de passagem mínima de sólidos.

RESPOSTAS:

- Item 9 da especificação técnica.

Solicitado:

🕒 Item 02.01.001.005 – rendimento mínimo 50,0%.

Questionado

🕒 A bomba especificada conforme projeto SES_HID-EEL-01_R0 é o modelo EJ 30BX de fabricação SULZER que hoje possui o rendimento hidráulico de 32,8%. Será aceito?

RESPOSTAS:

- Item 8 da especificação técnica.

Todos os Lotes:

Questionado

🕒 Favor informar o material construtivo do tubo guia e da corrente.

RESPOSTAS:

- Item 5.2.3 da especificação técnica.

Questionado

🕒 Deverá ser fornecido central eletrônica para monitoramento dos sensores térmicos e de umidade?

RESPOSTAS:

- Não existe nenhum item solicitando este tipo de material.

Solicitado:

🕒 Item 9 do Termo de Referência: prazo global para entrega de 90 dias.

Questionado

🕒 Solicitamos a prorrogação do prazo de entrega para 120 (cento e vinte) dias em virtude do equipamento solicitado não ser seriado, o que demanda um tempo maior em engenharia, compras, produção e entrega, sem contar que estamos no final do ano e muito de nossos fornecedores estarão em férias coletivas.

RESPOSTAS:

- Item 5 das instruções do Pregão.

Atenciosamente,

Pedro Gilmar de Góis
Pregoeiro-DESO