

PREGÃO ELETRÔNICO 098/2017
Processo Administrativo nº 94927/2017

ESCLARECIMENTOS SOBRE O EDITAL Nº 01

DÚVIDA:

Gentileza poderia nos disponibilizaram as “especificações técnicas de materiais e equipamentos” referente ao PE 98/2017.

RESPOSTA:

Segue resposta do Gestor Pedro dos Santos Filho – GMEL/DESO.

As características técnicas estão nas Instruções, bomba multiestágio com a vazão de 92 l/seg e AMT 102 mca, RPM 1750 (4 polos).

PEDRO GILMAR DE GOIS
PREGOEIRO-DESO