

PREGÃO ELETRÔNICO 100/2017
Processo Administrativo nº 98683/2017

ESCLARECIMENTOS SOBRE O EDITAL Nº 01

DÚVIDAS:

01 - CONSTA DO EDITAL PARA O LOTE V ? ITEM 02: TAMPÃO CIRCULAR EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL CONFORME NORMA ABNT NBR 6916, CLASSE D400 (RUPTURA >400 KN), DN 900, REVESTIDOS COM ESMALTE BETUMINOSO E ANTI-CORROSIVO, COM A INSCRIÇÃO DESO ? ESGOTO NA TAMPA DISTRIBUÍDA DE FORMA HARMÔNICA, TENHAM AS DIMENSÕES MÍNIMAS CONFORME NORMA ABNT NBR 10160 E QUE TENHA SISTEMA ANTIRRUÍDO ATRAVÉS DE ANEL EM ELASTÔMERO?

Na qualidade de fabricante dos tampões em ferro fundido, informamos que a Norma NBR 10160 prevê, devido o tamanho dos tampões de DN900 não possuem articulação e nem anel em elastômero. Os anéis em elastômero ou polietileno são solicitados somente para os tampões de DN600 que possuem a tampa articulada. Sendo assim, diante dos motivos expostos, requeremos a V.Sas esclarecer a especificação dos tampões DN900 e se os mesmos serão aceitos usinados tampa e aro com perfeito encaixe e sem anel em elastômero?

RESPOSTA:

O referido tampão é composto de aro com encaixe e sem anel de elastômero, assim sendo os mesmos serão aceitos usinados tampa e aro com encaixe perfeito e sem anel de em elastômero.

02 - QUANTO AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL:

CONSTA DO ITEM 12.3 : - A ARREMATANTE deverá apresentar, **imediatamente após o encerramento da disputa, a sua proposta de preço**, detalhando a especificação dos serviços, preços unitário e global do lote, prazo de validade da proposta, prazo contratual, caução e demais exigências contidas no Item **10.0**, sendo que tal documento deverá ser enviado por e-mail (pregao@deso-se.com.br), com posterior encaminhamento do original ou cópia autenticada ao Pregoeiro, para a sede da DESO, na Rua Campo do Brito nº 331 ? Bairro 13 de Julho ? Aracaju/SE, CEP: 49.020-380, observando o prazo de 2 (dois) dias úteis, contados a partir da data de realização do pregão.

CONSTA DO ITEM 13.1: - A LICITANTE melhor classificada deverá apresentar em até 02 (duas) horas, após o encerramento da disputa ou de sua convocação, por e-mail: pregao@deso-se.com.br (os arquivos não poderão ultrapassar 9 (nove) MB, ou fax (79) 3226-1138, cópia da **DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DE HABILITAÇÃO** na forma do § 2º do artigo 32 da Lei nº 8.666/93, conforme **modelo do ANEXO I** deste Edital e cópia da sua Proposta de Preços em conformidade com o item **10.0** e subitem **12.3** do Edital. No subitem 12.3 é solicitado de imediato o envio da proposta e demais documentos, mas no subitem 13.1 é informado o prazo de até duas horas. Requeremos à V.sas, informar se podemos acatar o prazo de até 2 horas para envio dos documentos e proposta, visto que é necessário a digitação da proposta no valor ganho e também dependemos da internet está funcionando 100%.

RESPOSTA:

A LICITANTE melhor classificada deverá apresentar em até 02 (duas) horas, após o encerramento da disputa ou de sua convocação por e-mail: pregao@deso-se.com.br, a sua proposta de preços em atendimento ao item 10 do Edital e a DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DE HABILITAÇÃO, conforme ANEXO I do Edital, após o envio de toda a documentação original em até 02 (dois) dias úteis.

03 - NO EDITAL CONSTA NO ITEM 1 DO LOTE IV: TUBO EM POLIETILENO, CLASSE **PN 10, DIÂMETRO 800 MM PARA ESGOTO PRETO-PEAD e na Especificação Técnica referente ao Lote IV consta: **LOTE IV – Tubo de PEAD liso, PE 100, SDR 21, **PN 8**, DN 800mm** Sendo assim, gostaríamos de saber se devemos considerar a classe de pressão PN 10 que consta no Edital ou o PN 8, SDR 21 que consta na Especificação Técnica.**

RESPOSTA:

Deve ser considerado as Especificações Técnicas onde diz PN 8, SDR 21.

Atenciosamente,

PEDRO GILMAR DE GOIS
PREGOEIRO-DESO