

PREGÃO ELETRÔNICO 007/2018
Processo Administrativo nº 97902/2017

ESCLARECIMENTOS SOBRE O EDITAL

Dúvida: Fornecimento de luva de correr em ferro fundido, com junta mecânica, diâmetro 400, 500, 600, 900 com L= 500mm.

De acordo com o descritivo acima, observamos que a dimensão “L = 500 mm” informada, para os diâmetros 400, 500, 600 e 900, não especifica a qual região da Luva de Correr com Junta Mecânica faz referência. Considerando as dimensões especificadas na norma ABNT NBR 7677:1982 - Junta mecânica para conexões de ferro fundido dúctil não faz referência à dimensão “P” das bolsas e ABNT NBR 7675:2005 – Tubos e conexões de ferro fundido dúctil e acessórios para sistemas de adução e distribuição de água, página 34 – Tabela 22 – figura 10, define o “Lu” para luvas com bolsas, onde verificamos que as dimensões de nossos produtos atendem ao especificado conforme demonstrado na tabela e figura abaixo. Entendemos que o nosso produto atende as normas em vigor e é adequado para edital Nº. 007/2018 dos Itens 101001 ao 101004. Está correto o nosso entendimento?




Tabela 1

DN	Lt nominal (mm)	Lt mínimo (mm)	Lt máximo (mm)
80	238,0	218,0	258,0
100	246,0	226,0	266,0
150	266,0	246,0	286,0
200	278,0	258,0	298,0
250	295,0	275,0	315,0
300	311,0	291,0	331,0
400	327,0	307,0	347,0
500	354,0	334,0	374,0
600	386,0	366,0	406,0
900	455,0	435,0	475,0

Resposta: Em resposta ao seu questionamento o Eng. Marcelo Batista Santos esclarece que:"O comprimento da luva é detalhado no item 4.1, página 2/5 das instruções.

Atenciosamente,

WILMA PENNA CALASANS
Pregoeira