

Of. 001/18-DESO-CONCORRÊNCIA 007-2018

Aracaju (SE), 15 de fevereiro de 2018

A
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO
Comissão de Licitação
cpl@deso-se.com.br
Att.: Sr. Presidente.

REF: CONCORRÊNCIA 007-2018

Objeto: Contratação de Obras e Serviços para Ampliação do Sistema Integrado da Adutora do Piauítinga, no Estado de Sergipe - Adutoras de Água Bruta e Água Tratada.

Prezados Senhores,

Conforme item 8.5 do Edital, a Equipe Técnica, deverá ser composta no mínimo de:

02 ENGENHEIROS
02 TÉCNICOS

Favor informar se para atender a exigência em relação aos técnicos, podemos utilizar "Técnicos de Segurança do Trabalho", com registro no Ministério do Trabalho.

Atenciosamente,

Aracaju, 20 de fevereiro de 2018.

CI nº 012/2018

De: GBP/3.0.08.00.01


Para: CPL/1.0.07.00.0

Ref.: Solicitação de Esclarecimento Concorrência 007/2018

Venho, através deste, esclarecer aos licitantes da Concorrência 007/2018 que os Técnicos de Segurança do Trabalho não poderão substituir os “TÉCNICOS”, descrito no item 8.5.1 d) do Edital, para compor a equipe técnica.

Sem mais para o momento.

Atenciosamente,



Engº Aron Setton Filho
GBP/3.0.08.00.01