

PREGÃO ELETRÔNICO 029/2018
Processo Administrativo nº 53815/2018

ESCLARECIMENTOS SOBRE O EDITAL Nº 01

Dúvida: TIPO DE MONTAGEM

Na especificação técnica da DESO, é informado que o tipo de montagem do medidor pode ser compacto ou separada. Entretanto não foi definido a metragem de cabo para interligar o sensor ao conversor.

Portanto QUESTIONAMOS: Quantos metros de cabo serão necessários para interligar o sensor ao conversor?

Resposta: SERÁ ACEITO, NO MÍNIMO 3 E NO MÁXIMO 5 METROS DE DISTÂNCIA ENTRE O SENSOR E O CONVERSOR.

Dúvida: DISPLAY

Na especificação técnica da DESO, é solicitado equipamento com display LCD com tampa de proteção.

Portanto QUESTIONAMOS: Serão aceitos equipamentos com display posicionado na vertical sem a tampa de proteção?

Resposta: SERÁ ACEITO DISPLAY POSICIONADO NA LATERAL. QUANTO A TAMPA DE PROTEÇÃO, O FORNECEDOR DEVE GARANTIR QUE A INCIDÊNCIA DE LUZ SOLAR NÃO PREJUDICARÁ O EQUIPAMENTO. ESSA GARANTIA DEVERÁ SER FORNECIDA POR ESCRITO JUNTO A DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA NA LICITAÇÃO

WAGNEVALTER TELES BARRETO
Pregoeiro