

Remetente: "cpl" <cpl@deso-se.com.br>

Para:

Data: 11/04/2018 16:19 (agora)

Assunto: Re: Esclarecimento

Anexos: image_0.jpg (21 KB)
image_1.jpg (56 KB)

Senhor licitante, atendendo seu questionamento transcrevemos resposta do Engenheiro Charlles Adriano Silva Alves: "Questão 01 - Após consulta a projetista fui informado que serão instalados 04 Torres e não 03, sendo que 01 está contemplada na planilha orçamentário do Empr. 6299. A instalação das mesmas serão: Torre de 30 metros a ser instalada na ETA LAGARTO, Torre de 42 metros a ser instalada no TAU 3, Torre de 60 metros estaiada a ser instalada na ETA 3 e Torre de 24 metros a ser instalada na EAB. Questão 2 - O Sistema de automação para a ETA encontra no Volume 43/47, desenho Nº PE883AUETA01 R0. Quanto ao restante do questionamento após consulta ao Eng. José Gonçalves fui informado que para esses itens ficarão a cargo da contratada, que deve apresentar uma proposta de automação contemplando o controle e monitoramento dos motores, válvulas e dispositivos apresentados no projeto."

Att.

Hercilio da Silva Ramos Junior

Secretário da Comissão Permanente de Licitações

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

CPL - Comissão Permanente de Licitações

(79) 3226-1205

(79)3226-1171

hercilio@deso-se.com.br

Em 09/04/2018 às 14:25 horas,
escreveu:

Boa tarde!

Gostaria de esclarecer algumas questões:

- Questão 1:

- Na planilha de edital "EMP006302_VENDA.xlsx", linhas 789, 790 e 792, itens 12.01.001, 12.01.002 e 12.02.001 e documento "EMP006303_VENDA.xlsx", linhas 1946, 1947 e 1948, itens 14.02.001, 14.02.002 e 14.02.003 são solicitadas 3 torres, sendo duas autoportantes de 30 e 42 metros e uma estaiada de 60 metros. Porém, perguntamos qual a unidade que receberá estas 3 torres, pois entendemos que seria necessário somente mais uma para instalação na ETA. Logo, ficamos no aguardo das informações referente a estes itens.

- Questão 2:

- Encontramos um diagrama em blocos do sistema de automação da captação (EAB3/4), sendo: "PE883AUEEL04.pdf", porém, não encontramos um similar para a ETA. Logo, favor solicitar ao Cliente Final a topologia do sistema de automação da ETA. Ainda sobre este tema, não encontramos nas documentações disponibilizadas um detalhamento de tags, quantidades de IOs ou CLPs / remotas da ETA, nem de tags / IOs da Captação, logo, também solicitar estes itens para o Cliente Final.