

PREGÃO ELETRÔNICO 044/2018.

Processo Administrativo nº 62483/2018.

ESCLARECIMENTOS SOBRE O EDITAL Nº 02.

DÚVIDA:

Fornecer o ponto de trabalho, para que haja a competitividade entre os fabricantes de bombas centrífugas.

RESPOSTA:

Segue resposta do Líder PEDRO DOS SANTOS FILHO – 4.0.03.00/GMEL/DO/DESO.

Complementando a resposta ao pedido de esclarecimento anterior, O Gestor PEDRO DOS SANTOS FILHO, esclarece que o conjunto de 03 (três) motobombas marca FLOWSERVE (WORTHINGTON) modelo 14MN24A , instaladas na Estação Elevatória EE-5, parte do Sistema de Esgoto de Aracaju, tem vazão de operação, para cada bomba, 450l/s, Hm 23,20m.

Atenciosamente,

WILMA PENNA CALASANS
Pregoeira