

PREGÃO ELETRÔNICO 050/2018.

Processo Administrativo nº 63967/2018.

ESCLARECIMENTOS SOBRE O EDITAL Nº 02.

DÚVIDA:

Seria bom confirmar esta informação. Não seria 120 mm, ou seja , 4,72” , considerar 4” ou 6”.

RESPOSTA:

Segue resposta do Eng. MARCELO BATISTA SANTOS – 4.2.00.00/SUSM/DO/DESO.

O Eng. MARCELO BATISTA SANTOS, CONFIRMA O DIÂMETRO DO POÇO TUBULAR É DE 1200 mm(HUM MIL E DUZENTOS MILÍMETROS).

Atenciosamente,

WILMA PENNA CALASANS
Pregoeira