

DE : CPL
FAX: (79) 3226 1171

DATA: 14/08/13

REF.: CONCORRÊNCIA nº 021/2013

Em resposta aos questionamentos da interessada em participar da CPN 021/2013.

Pergunta:

1. Não identificamos na Planilha Orçamentária disponibilizada pela DESO o fornecimento dos tubos utilizados para a execução da ADUTORA, entendemos que a DESO será responsável pelo fornecimento, entrega e guarda dos tubos. Nosso entendimento está correto?
2. Na Planilha Orçamentária temos o item 09.003 – Fornecimento e montagem de Ponte Rolante para vão de 7,50m, com trilhos, talha e trolley elétricos, com capacidade de 3 toneladas, conforme projeto. Favor informar a potência e tensão da talha e trolley elétricos.

Resposta:

O Engenheiro Cássio Andrade Dantas – GPBP responde:

1. Os tubos das Adutoras não contemplados nas Planilhas serão fornecidos pela DESO.
2. A alimentação será trifásica 440v.

As potências serão da translação da ponte 700w, translação do carro 410w, elevação 4100w.

EMERSON DANTAS DE MENEZES
Presidente da CPL-DESO