

CONCORRÊNCIA PÚBLICA NACIONAL - CPN nº 001/2018-DESO/BIRD**Execução das Obras da 1ª Etapa do Sistema de Drenagem Pluvial de Itabaiana – SDP1-ITABAIANA (MACRODRENAGEM)****ESCLARECIMENTO 02-CPN001****SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO 03**

PARA: DESO - Comissão Permanente de Licitação

FONE: (79) 3226-1021 / 1022

E-MAIL: cpl@deso-se.com.br

DATA: 09/05/2018

N.º ESCLARECIMENTO: 01

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA NACIONAL N.º 001/2018 – DESO/BIRD**OBJETO:** Execução das obras da 1ª Etapa do Sistema de Drenagem Pluvial de Itabaiana – SDP1-ITABAIANA (MACRODRENAGEM).

Prezados(s) Senhor (es)

Solicitamos esclarecimento de dúvida do item abaixo descrito:

1. Analisando todos os elementos disponibilizados (edital, anexos, planilhas, especificações e projetos), não estamos conseguindo identificar os quantitativos reais das Galerias Tubulares em PEAD Corrugado. Temos as seguintes situações:
 - No Anexo I- Aviso de Licitação, subitem 2.2.1 informa uma **extensão total de 1.001,00m**, nos diâmetros Ø 450mm, Ø 600mm, Ø 750mm, Ø 900mm, Ø 1050mm e Ø 1200mm;
 - No Anexo VI-A.1- Ficha Técnica do Projeto, subitem 1.1 informa uma **extensão total de 1.778,000m**, nos diâmetros Ø 375mm, Ø 450mm, Ø 600mm, Ø 750mm, Ø 900mm, Ø 1050mm e Ø 1200mm;
 - No Anexo VII- Desenhos, os projetos que foram enviados mostram uma quantidade muito maior do que está sendo licitada nessa concorrência, algo em torno de 14.000m, nos diâmetros Ø 450mm, Ø 600mm, Ø 750mm, Ø 900mm, Ø 1050mm e Ø 1200mm. **Não encontramos o PEAD Corrugado de Ø 375mm;**
 - No Anexo VIII- Planilha de Quantidades, na planilha de Execução dos Serviços, o subitem 2.5 contempla uma **extensão total de 1.781,00m**, nos diâmetros Ø 375mm, Ø 450mm, Ø 600mm, Ø 750mm, Ø 900mm, Ø 1050mm e Ø 1200mm;

Por se tratar de uma obra onde o regime de Contratação é "Empreitada por Preço Global" onde a contratada é responsável pelos serviços/quantitativos existentes nos projetos e especificações, solicitamos da DESO que informe todas suas trechos que fazem parte dessa licitação.

Com relação ao tubo PEAD Corrugado Ø 375mm, que não consta nos projetos, mas está nas planilhas e na ficha técnica, como devemos proceder?

Atenciosamente,

ESCLARECIMENTOS

1- DIÂMETROS E EXTENSÕES DE GALERIAS TUBULARES

As extensões efetivas de galerias tubulares que deverão ser executadas são aquelas constantes da página 4/15, subitem 2.5 – ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES, da Planilha de Quantidades – Execução dos Serviços, constante do ANEXO VIII – PLANILHAS DE QUANTIDADES; quais sejam:

DN (mm)	EXTENSÃO (m)
375	857
450	147
600	285
750	77
900	141
1050	71
1200	203
TOTAL	1.781

A quantidade a menor informada no Aviso de Licitação foi decorrente do fato de não ter sido computada a extensão relativa à tubulação DN 375 mm (857 m) por não se referirem a trechos de vias, visto que essas tubulações são utilizadas nas interligações das bocas-de-lobo aos equipamentos do sistema de drenagem (poços-de-visita, caixas cegas e/ou galerias celulares).

2- FICHA TÉCNICA

A extensão total de tubulações de PEAD (inclusive DN 375 mm) apresentada na Ficha Técnica foi de 1.778 m, ou seja, uma diferença de 3 m resultante de arredondamento de 1 m a menor nas tubulações DN 450, 900 e 1050 mm, reiterando-se que as extensões efetivas de galerias tubulares que deverão ser executadas são aquelas constantes da página 4/15, subitem 2.5 – ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES, da Planilha de Quantidades – Execução dos Serviços, constante do ANEXO VIII – PLANILHAS DE QUANTIDADES.

3- EXTENSÃO A SER EXECUTADA/TUBOS PEAD DN 375 mm

Novamente, as extensões efetivas de galerias tubulares que deverão ser executadas são aquelas constantes da página 4/15, subitem 2.5 – ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES, da Planilha de Quantidades – Execução dos Serviços, constante do ANEXO VIII – PLANILHAS DE QUANTIDADES.

E, novamente, a extensão relativa à tubulação DN 375 mm (857 m) não se refere a trechos de vias, visto que essas tubulações são utilizadas nas interligações das bocas-de-lobo aos equipamentos do sistema de drenagem (poços-de-visita, caixas cegas e/ou galerias celulares).


4- Ruas e Trechos das Obras

Os logradouros onde serão construídas as estruturas que compõem o sistema de macrodrenagem pluvial objeto do Edital são apresentados em traço contínuo na cor vermelha na Prancha N° **PE/885-HD-GER-01 – CONCEPÇÃO GERAL DO SISTEMA.**

5- TUBOS PEAD DN 375 mm

Conforme citado anteriormente, as extensões de tubulações DN 375 mm não se referirem a trechos de vias, visto que essas tubulações são utilizadas nas interligações das bocas-de-lobo aos equipamentos do sistema de drenagem (poços-de-visita, caixas cegas e/ou galerias celulares).

Para fins de estimativas de preços, os técnicos da DESO elaboraram memórias de cálculo das extensões de tubulações de PEAD DN 375 mm a serem utilizadas nas Bacias 6 e 10, cujo total estimado é de 857 m, conforme consta da página 4/15, subitem 2.5 – ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES, da Planilha de



Quantidades – Execução dos Serviços, constante do ANEXO VIII – PLANILHAS DE QUANTIDADES. No entanto, em função do regime de contratação das obras – empreitada por preço global, a avaliação das quantidades de serviços é de exclusiva responsabilidade das concorrentes.

Aracaju, 15 de maio de 2018



Engº Marcelo Luiz Monteiro
Gestão do Programa Águas de Sergipe

MOTIVO		RESULTADO
Solicitação de esclarecimento 01 (09/05/18)	ESCLARECIMENTO 02-CPN001	Encaminhado p/NO em 15/05/18
Solicitação de esclarecimento 02 (08/05/18)	ESCLARECIMENTO 01-CPN001	Encaminhado p/ASCL em 14/05/18
Solicitação de esclarecimento 01 (28/04/18)	ADENDO 01-CPN001	Encaminhado p/NO em 04/5/18