

CONCORRÊNCIA PÚBLICA NACIONAL - CPN nº 001/2018-DESO/BIRD

Execução das Obras da 1ª Etapa do Sistema de Drenagem Pluvial de Itabaiana – SDP1-Itabaiana e da 2ª Etapa do Sistema de Esgotamento Sanitário – SES2-Itabaiana, divididas em 2 LOTES (ESGOTAMENTO E GALERIAS TUBULARES)

ESCLARECIMENTO 03-CPN002

SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO 03

Remetente:

Data: 25/05/2018 10:55

Assunto: esclarecimento de duvidas - concorrência CPN 002/2018

Para: cpl@deso-se.com.br

Com Cópia:

Bom dia,

A

vem através desta, solicitar os esclarecimentos em anexo, referente a concorrência CPN 002/2018 - Execução das Obras da 1ª Etapa do Sistema de Drenagem Pluvial de Itabaiana – SDP1-Itabaiana e da 2ª Etapa do Sistema de Esgotamento Sanitário – SES2-Itabaiana, divididas em 2 LOTES.

Na certeza do atendimento, renovamos nossos sinceros votos de elevada estima e apreço.

Atenciosamente,

Of. 002/18-Orçamento

Aracaju (SE), 25 de maio de 2018.

A

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

Comissão Especial de Licitação

E-MAIL: cpl@deso-se.com.br

Att.: Sr. Presidente.

REF: CPN nº 001/2018 – DESO/BIRD

Execução das Obras da 1ª Etapa do Sistema de Drenagem Pluvial de Itabaiana - SDP1-ITABAIANA (MACRODRENAGEM).

Prezados Senhores,

Com relação a especificação dos tubos PEAD para a drenagem:

O que diz o EDITAL:



A - Planilha orçamentária fornecida pela DESO para fornecimento de tubulações em PEAD a serem utilizadas no sistema de drenagem, são especificados os seguintes materiais:

DRENAGEM PLUVIAL (MACRO E MICRODRENAGEM) - BACIA 6 E 10		
FORNECIMENTO DE TUBOS PEAD PARA DRENAGEM PLUVIAL		
Fornecimento de tubo corrugado parede dupla PEAD, d= 375mm (15"), p/sistemas drenagem, Tigre-ADS N-12 ou similar	m	876,00
Fornecimento de tubo corrugado parede dupla PEAD, d= 450mm (18"), p/sistemas drenagem, Tigre-ADS N-12 ou similar	m	150,00
Fornecimento de tubo corrugado parede dupla PEAD, d= 600mm (24"), p/sistemas drenagem, Tigre-ADS N-12 ou similar	m	294,00
Fornecimento de tubo corrugado parede dupla PEAD, d= 750mm (30"), p/sistemas drenagem, Tigre-ADS N-12 ou similar	m	84,00
Fornecimento de tubo corrugado parede dupla PEAD, d= 900mm (36"), p/sistemas drenagem, Tigre-ADS N-12 ou similar	m	144,00
Fornecimento de tubo corrugado parede dupla PEAD, d=1050mm (42"), p/sistemas drenagem, Tigre-ADS N-12 ou similar	m	72,00
Fornecimento de tubo corrugado parede dupla PEAD, d=1200mm (48"), p/sistemas drenagem, Tigre-ADS N-12 ou similar	m	210,00

B- Conforme ADENDO 01- CPN001, é informado pela DESO que **"também"** serão aceitos tubos de PEAD corrugado parede dupla fabricados de acordo com a nova **Norma Brasileira NBR- ISSO 21138**, desde que os diâmetros internos (DI) sejam maiores ou iguais aos diâmetros nominais (DN) dos tubos especificados no projeto.

C- Resumindo:

Na planilha orçamentária fornecida pela DESO estão especificados os tubos conforme tabela da Tigre-ADS DrenPro, que atende as normas DNIT 094/2014 / AASHTO M294 (**aplicação drenagem pluvial**) No adendo 01, é feita referência a norma ISO 21138-1, que pela tabela Tigre-ADS refere-se ao tubo SaniPro (**aplicação esgoto sanitário**).

No comparativo das propostas recebidas, os tubos para **aplicação de esgoto sanitário (item b)** são quase 40% (quarenta por cento) mais onerosos que os tubos para **aplicação de drenagem pluvial (item a)**.

Perguntamos:

Podemos, já que se trata de obra de drenagem pluvial, considerar na nossa proposta a utilização dos tubos conforme especificado na planilha orçamentária (**Tigre-ADS DrenPro - aplicação drenagem pluvial**)?

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,



ESCLARECIMENTOS

1- Equivocadamente, o ofício da Licitante traz em referência a CPN nº 001/2018 – DESO/BIRD



Execução das Obras da 1ª Etapa do Sistema de Drenagem Pluvial de Itabaiana - SDP1-ITABAIANA (MACRODRENAGEM), mas o ofício e a solicitação de esclarecimento, de fato, referem-se à CPN 002/2018-DESO/BIRD (ESGOTAMENTO SANITÁRIO E GALERIAS TUBULARES).

2- Sim. A Licitante poderá considerar na sua proposta a utilização dos tubos conforme especificado na planilha orçamentária ou de quaisquer outros fabricantes de tubos de PEAD corrugado a serem utilizados em sistemas de drenagem pluvial e que atendam às ressalvas contidas no ADENDO 01-CPO001 relativas às Normas de fabricação.

Aracaju, 29 de maio de 2018



Engº Marcelo Luiz Monteiro
Gestão do Programa Águas de Sergipe

MOTIVO		RESULTADO
Solicitação de esclarecimento 01 (15/05/18)	ESCLARECIMENTO 01-CPN002	Encaminhado p/ASLC em 16/05/18
Solicitação de esclarecimento 02 (15/05/18)	ESCLARECIMENTO 02-CPN002	Encaminhado p/ASLC em 16/05/18
Solicitação de esclarecimento 03 (09/05/18)	ESCLARECIMENTO 03-CPN001	Encaminhado p/ASLC em 29/05/18