

PREGÃO ELETRÔNICO 100/2018
Processo Administrativo Nº 92393/2018

ESCLARECIMENTOS SOBRE O EDITAL Nº 01

DÚVIDAS:

QUESTIONAMENTO 01:

Em face à eminência da realização do referido Pregão e da possibilidade deste vir a acatar propostas de fornecimento de tecnologia distinta daquela transcrita no edital em comento, conforme transcrito no item 3.3. DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS presente no TERMO DE REFERÊNCIA anexo a este edital:

. Os cabos de em aço inox AISI 304 inferiores deverão ser instalados independente e paralelos aos LAMINADOS DE PVC FLEXÍVEL.

. Na base inferior destes LAMINADOS DE PVC FLEXÍVEL, deverão ser confeccionados bainhas fechadas de 50 mm soldada através de solda eletrônica ou termofusão, onde deverão ser fixados ilhoses em aço inox 304 nº 4 com distanciamento de 50 cm entre eixos.

OBS: No caso da impossibilidade de atendimento a certos detalhes das especificações devido a alguma técnica diferente de execução, o fornecedor deverá descrever completamente os aspectos que, porventura, apresentem diferenças em relação às especificações da DESO, para que este avalie e formule parecer aceitando ou não a especificação distinta, deste que em conformidade com o objeto da contratação.

3.4. SERVIÇOS GERAIS

Servimo-nos desta para, desde logo, manifestar o nosso interesse no fornecimento de sistema de fixação alternativo. Tal pretensão prende-se ao fato da versatilidade da licitante em levar a DESO, soluções de sistemas de decantação em laminados de PVC flexíveis atóxicos para Estações de Tratamento de Água do Agreste no município de ITABAIANA/SE, quando traz consigo alternativas estruturais de sustentação em aço inox, garantindo maior durabilidade, com preços e qualidade competitivos, mantendo as especificações definidas neste edital dos laminados de PVC e dimensionamento hidráulicos conforme solicitado (espaçamento, altura, espessura e prazo garantia do sistema de decantação) refletindo plena sintonia com o espírito e o propósito da livre concorrência. Por estas e outras razões, acreditamos estar aptos a atender a contento à demanda requerida, à altura das necessidades e perspectivas desta empresa. Certos de que, em se configurando a hipótese aventada, nos será estendida a oportunidade de concorrência com os nossos produtos, com igualdade e condições, com base ao essencial princípio que rege a matéria e o interesse público, colocamo-nos à disposição para prestar informações e esclarecimentos que se fizerem necessárias ao pleito que esta se presta.

RESPOSTA:

Podem ser apresentados sistemas de fixação alternativos ao especificado no Termo de Referência, desde que sejam mantidos os materiais em aço inoxidável, bem como a garantia das condições estruturais e de suporte especificadas.

QUESTIONAMENTO 02:

Em face à eminência da realização do referido Pregão e da possibilidade de participação deste processo licitatório por nossa empresa, servimo-nos desta para, desde logo, manifestar o nosso interesse no fornecimento deste objeto, para isso solicitamos esclarecimento quanto:

ITEM 3.4, referente a detalhamento e sequência de serviços

3.4. SERVIÇOS GERAIS

SERÁ RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA:

- . Mobilização de pessoal, máquinas, peças, acessórios, ferramentas e equipamentos para execução dos serviços, incluindo fretes e montagens;
- . Disponibilidade de todos os materiais e equipamentos necessários para realização dos serviços no local especificado, incluindo suportes, itens de proteção, sinalização e segurança, bem como quaisquer outros elementos que venham a ser necessários para a realização do serviço;
- . Execução dos serviços obedecendo todas as normas de segurança do trabalho, inclusive com o fornecimento de EPIs E EPCs aos seus operadores.
- . Remover todas as placas e suportes do sistema de decantação antigo;
- . Remover todo concreto deteriorado ou solto;
- . Lavagem das estruturas internas do decantador, incluindo fundo, paredes e calhas, utilizando hidro jateamento de alta pressão (120 BAR) com bico turbo, visando eliminar qualquer vestígio de material estranho dos poros do concreto antigo e permitir uma visualização precisa dos pontos de falhas, fissuras e trincas existentes no concreto para eventuais reparos futuros sob responsabilidade da CIA. DESO.

ITEM 5.1, referente ao prazo total de contrato (fornecimento e instalação):

5. PRAZO DE ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.

5.1. O prazo de fornecimento e execução total será de 60 (sessenta) dias contados a partir da data de expedição da Ordem de Serviço pela DESO, podendo ser redefinidas conforme condições meteorológicas e/ou necessidade de abastecimento de água para a região definidas pela DESO. Os serviços serão executados na ETA do Agreste, localizada no município de Itabaiana-SE.

Solicitação de esclarecimento: O prazo de execução TOTAL do objeto deste contrato (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) deve impreterivelmente ocorrer em 60 dias, porém sabendo que para realização destes serviços é necessário paralisação completa da unidade de decantação, gerando a inatividade desta unidade durante todo o processo de instalação, o que poderá vir a comprometer a tratabilidade e capacidade produtiva da Estação consequentemente o abastecimento desta região, sendo assim gostaríamos de esclarecimento quanto a definição de prazo disponível para início e término das instalações para cada unidade decantador.

RESPOSTA:

O prazo de execução total é de 60 dias. As intervenções devem priorizar o tempo mínimo de paralisação da estação de tratamento, que serão acordadas junto à operação da DESO. Eventuais imprevisibilidades, que demandem aditivos de prazos, serão analisadas em tempo oportuno.

PEDRO GILMAR DE GOIS
Pregoeiro - DESO