

PREGÃO ELETRÔNICO 099/2018
Processo Administrativo nº 84882/2018

ESCLARECIMENTOS SOBRE O EDITAL Nº 02

Dúvidas:

Após análise do edital referente ao Pregão Eletrônico N° 099/2018, verificamos e questionamos o que segue:

Na ABNT NBR 15536:2007 é previsto nos tubos de PRFV como padrão de comprimentos barras de 6 metros, 9 metros e 12 metros. Os tubos com 12 metros favorece uma montagem mais rápida e segura por ter menos interligações.

PERGUNTA: Podemos ofertar tubos com 12 metros, SIM ou NÃO?

ESCLARECIMENTO: Não.


WILMA PENNA CALASANS
Pregoeira