

PREGÃO ELETRÔNICO 101/2018
Processo Administrativo nº 90605/2018

ESCLARECIMENTOS SOBRE O EDITAL Nº 01

Dúvida: CLASSE DE PRESSÃO: Não está claro em nenhum documento deste edital quanto a classe de pressão p/ o tubo de PRFV.

Resposta: A CLASSE de pressão para os Tubos de PRFV será de PN 10, conforme especificação revisada.

Dúvida: CLASSE DE RIGIDEZ: No documento Especificações Técnicas, a rigidez é de 5000 n/m², já no documento Termo de Referência Item 03 Especificação de Materiais, no Item 02 Lote 02 pede rigidez de 10.000 n/m².

Resposta: A Classe de Rigidez deverá ser de 10.000 N/m², conforme estabelecido originalmente pela planilha do Termo de Referência e pela especificação revisada.

WAGNEVALTER TELES BARRETO
Pregoeiro