

PREGÃO ELETRÔNICO 001/2019
Processo Administrativo nº 91662/2018

ESCLARECIMENTOS SOBRE O EDITAL Nº 01

LOTE 03

Dúvida: NÍVEL DE ISOLAMENTO 15 KV? NÃO SERIA 1.5 KV.

Resposta:

Onde se lê:

c)Nível de isolamento: 0,6 – 15 KV

Leia-se:

c)Nível de isolamento: 0,6 – 1,5 KV

Dúvida: PODEMOS OFERTAR PADRÃO APLICADO DE 1,1 KV.

Resposta: SIM.

WAGNEVALTER TELES BARRETO
Pregoeiro