

PREGÃO ELETRÔNICO 050/2019

Processo Administrativo Nº67209/2019

ESCLARECIMENTOS SOBRE O EDITAL Nº 01

Esclarecimento 1- Qual seria o diâmetro interno mínimo das tubulações para cada um dos itens de forma a atender os requisitos hidráulicos de projeto.

RESPOSTA: Os diâmetros informados são os mínimos.

Esclarecimento 2- Uma vez que não existe tubos de 3 metros de comprimento no mercado que atendam aos requisitos do edital, postaríamos de saber se pode ofertar tubulações com 6 metros de comprimento.

RESPOSTA: O fornecimento dos tubos pode ser em barras de 6m.

Esclarecimento 3- Uma vez que a própria norma ABNT ISO21138 permite outras classes de rigidez e esta mesma norma expressamente elucida que a rigidez do sistema tubo + solo depende muito mais da qualidade da obra do que da própria rigidez da tubulação, solicitamos esclarecimento se poderá ser ofertado tubulações com classe de rigidez SN4 que é o padrão de rigidez adotado pelo mercado.

RESPOSTA: Poderá ser fornecido tubo com classe de rigidez mínima de SN4.

Atenciosamente,


Wilma Penna Calasans
Pregoeira