

PREGÃO ELETRÔNICO 075/2019

Processo Administrativo nº 77632/2019

ESCLARECIMENTOS SOBRE O EDITAL Nº 01.

DÚVIDA 01:

Os itens de Junta Gibault:

d 75 mm

d 80 mm

d 100 mm

d = Diâmetro Interno ou Diâmetro Nominal ??

RESPOSTA:

Os diâmetros das Juntas Gibault são de Diâmetros Nominais.

Atenciosamente,

**PEDRO GILMAR DE GOIS
PREGOEIRO-DESO**