

PREGÃO ELETRÔNICO 082/2019

Processo Administrativo Nº 78413/2019

ESCLARECIMENTOS SOBRE O EDITAL - Nº 01.

DÚVIDA 01:

“O que recomendamos é que a DESO exija tubos com a Série DN/DE, pois assim independente do fabricante que vencer as concorrências, os tubos serão intercambiáveis. E no caso de ser licitados diâmetros internos da Série DN/DE que atenda esta exigência, aumentando assim a concorrência do material.

Sendo assim, solicitamos que a menção a ASTM seja removida, e que sejam exigidos apenas tubos da série DN/DE, visando a questão da intercambiabilidade, e atendendo assim a Lei 8.666/93.

RESPOSTA:

Poderão ser fornecido tubos de acordo com a norma ASTM F2947 e NBR ISO 21138, conforme o estabelecido na especificação técnica.

Atenciosamente,

WILMA PENNA CALASANS
PREGOEIRA-DESO