

PREGÃO ELETRÔNICO 082/2019

Processo Administrativo Nº 78413/2019

ESCLARECIMENTOS SOBRE O EDITAL - Nº 03

- **QUESTIONAMENTO 01** – “Qual o diâmetro interno mínimo das tubulações para cada um dos itens de forma a atender os requisitos hidráulicos de projeto?”

ESCLARECIMENTO – Os diâmetros internos mínimos são os informados no edital e descrito abaixo:

- Tubo corrugado parede dupla PEAD, diâm. = 500 (20”), p/ saneamento, junta elástica
- Tubo corrugado parede dupla PEAD, diâm. = 600 (24”), p/ saneamento, junta elástica
- Tubo corrugado parede dupla PEAD, diâm. = 800 (32”), p/ saneamento, junta elástica.

- **QUESTIONAMENTO 02** – “Uma vez que não existem tubos de 3 metros de comprimento no mercado que atendam aos requisitos do edital, podemos ofertar tubulações com 6 metros de comprimento?”

ESCLARECIMENTO – Deverá ser fornecido tubulação com 6 metros de comprimento.

- **QUESTIONAMENTO 03** – “Uma vez que a própria norma ABNT ISO 21138 permite outras classes de rigidez e esta mesma norma expressamente elucida que a rigidez do sistema tubo + solo depende muito mais da qualidade da obra que da própria rigidez da tubulação, solicitamos esclarecimento se podemos ofertar tubulações com classe de rigidez SN 4 que é o padrão de rigidez adotado pelo mercado?”

ESCLARECIMENTO – Não. Deverá ser fornecido tubo SN 8. Deverá ser fornecido tubo de classe de rigidez de acordo com o estabelecido na especificação técnica.

Atenciosamente,

WILMA PENNA CALASANS
PREGOEIRA-DESO