

PREGÃO ELETRÔNICO 099/2019

Processo Administrativo Nº 84636/2019

ESCLARECIMENTOS SOBRE O EDITAL - Nº 01.

DÚVIDAS 01:

Qual é a marca e o fornecedor atualmente em uso?

RESPOSTA:

Fornecedor: Quimmi Tratamento de Águas e Efluentes, Marca: Antiespumante Aquaguard – 10S.

DÚVIDAS 02:

Qual é a especificação técnica detalhada do antiespumante?

RESPOSTA:

Antiespumante biodegradável à base de água, que age até 3 mg/L, usado para reduzir e evitar a formação de espumas em tratamento de efluentes, sendo na forma líquida(emulsão), de pureza otimizada para aplicação em estação de tratamento de esgotos sanitários, dispersível (diluível) em água, desaerante (impedindo que a espuma se forme novamente), e de efeito residual por período prolongado nos cursos d'água.

DÚVIDAS 03:

Qual é a dosagem média atual do antiespuante?

RESPOSTA:

São diluídos 4 litros de antiespumante em um caixa d'água de 1000 duas vezes ao dia (início da manhã e final da tarde). Sendo 2 caixas, uma após os Dafas e outro no descarte final do efluente. Total de 16 litros dia de consumo. Usamos 2.000 litros de solução de antiespumante 0,4% por dia em dosadora.

DÚVIDAS 04:

Gostaria de saber qual a forma de entrega (embalagem) do Antiespumante, referente ao Pregão Eletrônico 99/2019 ?

RESPOSTA:

Atualmente utilizamos antiespumante na forma líquida adquiridos em galões plástico de 50 litros.

Atenciosamente,

PEDRO GILMAR DE GOIS
PREGOEIRO-DESO