

PREGÃO ELETRÔNICO 101/2019

Processo Administrativo Nº 91007/2019

ESCLARECIMENTOS SOBRE O EDITAL - Nº 01.

PERGUNTA

Favor indicar se os medidores ficarão externos ou em caixas subterrâneas? Neste últimos caso, qual a profundidade média da instalação?

Ficarão em condição de submersão? Por qual período médio?

RESPOSTA:

Conforme esclarecimento do Gestor, informamos que os medidores serão instalados em caixas subterrâneas com profundidade máxima de cinco metros.

Os medidores podem ficar submersos por longos períodos, por decorrência de acumulo de águas pluviais.

A empresa deverá garantir o funcionamento de seu produto mesmo nessas condições.

Atenciosamente,

W. Teles Barreto
P/ **WAGNEVALTER TELES BARRETO**
PREGOEIRO