

PREGÃO ELETRÔNICO 109/2019
Processo Administrativo nº 75012/2019

ESCLARECIMENTOS SOBRE O EDITAL Nº 01


Dúvidas:

1-Nos preços propostos deverão estar inclusos todos os custos necessários para o atendimento do objeto da licitação, como impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, frete até Aracaju, deslocamentos de pessoal, treinamento, garantia, montagem e instalação e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado constante da proposta;

Resposta: Não será exigido montagem e instalação dos equipamentos. O pregão visa apenas a aquisição dos equipamentos.

2-O bombeador terá carcaça em ferro fundido ou aço inox, sendo que o rotor em aço inox ou bronze; eixo, luva de acoplamento e crivo em aço inox. Os parafusos, porcas e arruelas que ficam em contato com a água, devem ser em aço inox. O motor elétrico deverá ser rebobinável, refrigerado a água, 60 Hz e a carcaça em aço carbono.

Resposta: Os rotores devem ser fornecidos conforme exigência do edital, em aço inox ou bronze.


WILMA PENNA CALASANS
Pregoeira