

PREGÃO ELETRÔNICO 109/2019

Processo Administrativo nº 75012/2019

ESCLARECIMENTOS SOBRE O EDITAL Nº 02

Dúvidas:

1-No tocante aos motores de 4", serão aceitos motores blindados? Tal questionamento se faz necessário em face do maior grau de proteção (IP 68 dos blindados em face do IP58 dos rebobináveis), uma vez que o valor do rebobinamento é muito próximo do valor do motor em si.

Resposta: Possivelmente motores blindados possuem um tipo de líquido refrigerante, que se por ventura houver vazamento, haverá a contaminação da água. Sendo assim, manteremos o descrito no edital.

WILMA PENNA CALASANS
Pregoeira