

PREGÃO ELETRÔNICO 002/2020

Processo Administrativo nº 60231/2019

ESCLARECIMENTOS SOBRE O EDITAL Nº 01

DÚVIDAS:

"1 - Nos QGBT's, será aceito o modelo (RIW1.2503H + 14164543) da WEG para as seccionadoras de 1250A?"

RESPOSTA:

Segue resposta do Gestor da GMEL/DESO, informamos que o modelo R1W1.25003H mais 14164543 de 1.250A da WEG poderá ser aceito.

PEDRO GILMAR DE GOIS
Pregoeiro - DESO