

PREGÃO ELETRÔNICO 002/2020

Processo Administrativo nº 60231/2019

ESCLARECIMENTOS SOBRE O EDITAL Nº 02

DÚVIDAS:

No termo de referência dos inversores é citado o seguinte:

1 - Conectividade protocolos de comunicação: Modbus-RTU, Modbus-TCP, Profibus-DP V1, DeviceNet, CANopen, EtherNet/IP, EtherCAT, PROFINET-IO e BACnet.;

Perguntamos:

É necessário que o inversor tenha todos estes protocolos de comunicação ou tenha qualquer um dos citados?

RESPOSTA:

Informamos que o protocolo de comunicação existente e utilizado pela DESO para esse sistema Piauitinga, é o Modbus-RTU.

2 - Display gráfico (IHM) com backlight , teclas para fácil operação, relógio em tempo real (RTC), função Copy, plug-in (permite trocas a quente), seleção de idiomas, tecla de seleção de sentido de giro no IHM;

Perguntamos:

É obrigatória a existência da tecla de inversão de sentido de giro ou não? caso de não existência, esta função poderá ser substituída por uma chave comutadora inserida em uma porta digital?

RESPOSTA:

Será mantida as especificações como consta no Edital.

Atenciosamente,

PEDRO GILMAR DE GOIS
Pregoeiro - DESO