

PREGÃO ELETRÔNICO 002/2020

Processo Administrativo nº 60231/2019

ESCLARECIMENTOS SOBRE O EDITAL Nº 03

DÚVIDAS:

1 - Quais documentos Técnicos deverão ser apresentados na abertura das propostas?

RESPOSTA:

Os documentos técnicos serão apresentados de acordo com Termo de Referência e Edital, no momento da sua convocação, ou seja, somente da empresa Arrematante.

2 - Afim de verificar a necessidade de utilização de reatância nas saídas dos inversores, por gentileza nos informar a distância entre motor e CCM.

RESPOSTA:

Informamos que a distância média entre o CCM e o motor é em torno de 20m.

3 - A potência do inversor deverá ser dimensionada em Regime de sobrecarga normal (ND) ou Regime de sobrecarga pesada (HD)?

RESPOSTA:

A potência do inversor deverá ser dimensionado em regime de sobrecarga normal (ND).

4 - Com relação aos protocolos de comunicação citados na especificação do inversor no termo de referência no trecho: “Conectividade protocolos de comunicação: Modbus-RTU, Modbus-TCP, Profibus-DP-V1, DeviceNet, CANopen, EtherNet/IP, EtherCAT, PROFINET-IO e BACnet.”, entendemos que estes protocolos deverão apenas estar disponíveis como periféricos e/ou acessórios e que os protocolos de comunicação exigidos pela especificação são apenas RS485 e ou USB. Nosso entendimento está correto?

RESPOSTA:

Informamos que o protocolo de comunicação existente e utilizado pela DESO para esse sistema Piauitinga, é o Modbus-RTU.

5 - Com relação ao monitoramento das temperaturas do motor, o inversor deverá suportar a leitura de até quantos pontos?

RESPOSTA:

De até 3 (três) pontos.

6 - Com relação ao monitoramento das temperaturas do motor, caso o inversor não suporte a quantidade de pontos necessária, poderá ser fornecido relé de proteção de temperatura para motor para realizar tal função?

RESPOSTA:

Sim, poderá ser fornecido relé de proteção de temperatura.

Atenciosamente,

PEDRO GILMAR DE GOIS
Pregoeiro - DESO