

PREGÃO ELETRÔNICO 002/2020

Processo Administrativo nº 60231/2019

ESCLARECIMENTOS SOBRE O EDITAL Nº 04

DÚVIDAS:

1 - No item 3 e 7 (2 QGBT's), o disjuntor geral será de 1250A. Entretanto, o termo de referência solicita transformador de corrente para 1600/5A. Será aceito TC com relação 1250/5A ?

RESPOSTA:

Será mantida as especificações como consta no Edital.

Atenciosamente,

PEDRO GILMAR DE GOIS
Pregoeiro - DESO