

**PREGÃO ELETRÔNICO 002/2020**

**Processo Administrativo nº 60231/2019**

**ESCLARECIMENTOS SOBRE O EDITAL Nº 05**

**DÚVIDAS:**

Na especificação do inversor de frequência são exigidos diversos protocolos de comunicação, “Conectividade protocolos de comunicação: Modbus-RTU, Modbus-TCP, Profibus-DPV1, DeviceNet, CANopen, EtherNet/IP, EtherCAT, PROFINET-IO e BACnet.”, favor esclarecer qual destes protocolos deve ser utilizado, já que não é possível a utilização de todos.

**RESPOSTA:**

Informamos que o protocolo de comunicação existente e utilizado pela DESO para esse Sistema Piauitinga, é o Modbus-RTU.

Atenciosamente,

**PEDRO GILMAR DE GOIS**  
Pregoeiro - DESO