

PREGÃO ELETRÔNICO 015/2020

Processo Administrativo nº105585/2019

ESCLARECIMENTOS SOBRE O TERMO DE REFERÊNCIA Nº 02

Dúvida: Em referência ao item 2.2 do termo de referência Hidrômetro volumétrico 1/2", Relojoaria inclinada em 45°, Classe metrológica C, Vazão nominal – 1,5 m³/h, Vazão máxima – 3,0 m³/h, Kit de instalação, Comprimento – 1,65mm. Como o medidor tem princípio de funcionamento que permite que o mesmo seja inclinado sem comprometer sua classe metrológica, solicitamos a permissão para participar com relojoaria plana, aumentando assim a competitividade do pregão. Podemos participar desta forma?

Resposta: Conforme estabelecido no termo de referência.

Dúvida: Para os medidores volumétricos, o prazo de entrega da primeira entrega pode ser alongado para 90 dias, visto que se trata de medidores importados? Podemos participar desta forma?

Resposta: Conforme estabelecido no termo de referência.

Dúvida: Para os medidores tipo Volumétricos e Woltman, a logomarca pode ser impressa no anel de proteção, assim como descreve a NBR 8194/2019? Podemos participar desta forma?

Resposta: Conforme estabelecido no termo de referência.

WILMA PENNA CALASANS
Pregoeira