

PREGÃO ELETRÔNICO 028/2020

Processo Administrativo nº 57846/2020

ESCLARECIMENTO SOBRE O TERMO DE REFERÊNCIA Nº 01

DÚVIDA:

3. CARACTERÍSTICAS GERAIS

Tubos extrudados com parede dupla em PEAD (polietileno de alta densidade), lisos internamente e corrugados externamente.

Devem ser fabricados, obrigatoriamente, a partir de resinas de Polietileno (PE) virgem. O sistema de conexão (ligação) será mecânico do tipo ponta-bolsa integrada, com anel de vedação (integrante do fornecimento) que proporcione conexões herméticas para água. Deverá possuir invólucro protetor do anel na ponta.

Serão fornecidos de acordo com a discriminação constante nas planilhas orçamentárias da DESO, na cor preta, pigmentada com negro de fumo, nos seguintes comprimentos:

- Para drenagem pluvial: barras de 6 m de comprimento;**
- Para esgotos sanitários: barras de 3 m de comprimento.**

Porém assim como ocorre com as tubulações de PVC os tubos dupla parede em Pead são fabricados em barras de 6 metros não havendo no mercado fabricantes de tubos com 3 metros de comprimento tipo ponta/bolsa integrada com anel de vedação.

Uma vez que não existem tubos de 3 metros de comprimento no mercado que atendam aos requisitos do edital, gostaríamos de saber se poderá ser ofertado tubulações com 6 metros de comprimento?

RESPOSTA: SÓ SERÃO ACEITOS TUBOS DE 6 M.

Atenciosamente,

PEDRO GILMAR DE GOIS
Pregoeiro - DESO