

PREGÃO ELETRÔNICO 035/2020
Processo Administrativo nº 64314/2020

ESCLARECIMENTOS SOBRE O TERMO DE REFERÊNCIA Nº 01

Dúvida: Notamos durante a conferência dos documentos anexados ao processo, que há divergência de informações, no Anexo I do Edital consta a seguinte descrição dos materiais a serem adquiridos.

02	LOTE 02 - FORNECIMENTO DE VÁLVULAS		
02.01	FORNECIMENTO DE REGISTROS E VENTOSAS		
02.01.001	REGISTRO DE GAVETA, FERRO FUNDIDO OU AÇO, C/ FLANGE, CUNHA METÁLICA, PN 40 OU 25 DN 100	UN	9,00
02.01.002	VENTOSA TRIPLICE FUNÇÃO, PN 40 , DN 100	UN	4,00

Porém de acordo com a Especificação Técnica fornecida pela DESO, as válvulas gavetas deveriam ser de cunha emborracha seguindo a NBR14968, e ainda informa que as flanges deverão ser PN10. Diante disso, qual especificação deveremos seguir?

No item 2 do Lote 2, a VENTOSA TRÍPLICE FUNÇÃO, não é informado na Especificação Técnica qual a classe de pressão. Podemos considerar PN10/16 ou deverá ser PN40?

Resposta: As VÁLVULAS DE GAVETA devem seguir as características constantes na planilha do Termo de Referência, desconsiderando a especificação das especificações técnicas.

As VENTOSAS TRÍPLICE função devem ser PN 40, como consta na planilha do Termo de Referência.

WAGNEVALTER TELES BARRETO
Pregoeiro