



ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO EEE-4A

ÁREA:

GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO
ELETROMECÂNICA

RESP. TÉCNICO

ENG. GILVAN DOS SANTOS

PROJETO

ENG. CARLOS ROBERIO SOBRAL

DATA: 31/08/20

TÍTULO

ANEXO V - EEE 4A - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA QUADRO GERLA DE BAIXA
TENSÃO (QGBT)

Item 01: 01 (um) painel tipo QGBT, com disjuntor geral, e disjuntores de alimentação dos circuitos, conforme os AnexoVI FOLHA DE DADOS e Anexo VII DIARAMA UNIFILAR, contendo:

- 01 (um) disjuntor geral tripolar, em caixa moldada, com disparador termo-magnético, de corrente nominal 160 A / 55 kA;

- 02 (dois) disjuntores tripolares, para alimentação dos circuitos dos CCMs, em caixa moldada, com disparador termo-magnético, de corrente nominal 80 A / 55 kA;

- 02 (dois) disjuntores tripolares, em caixa moldada, com disparador termo-magnético, de corrente nominal 30 A / 55 kA;

- 01 (um) disjuntor **bipolar**, em caixa moldada, com disparador termo-magnético, de corrente nominal 16A / 55 kA;