



ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO EEE-4A

ÁREA:

GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO
ELETROMECÂNICA

RESP. TÉCNICO

ENG. GILVAN DOS SANTOS

PROJETO

ENG. CARLOS ROBERIO SOBRAL

DATA: 31/08/20

TÍTULO

ANEXO VI - EEE4A - FOLHA DE DADOS QGBT

DADOS BÁSICOS		
Tipo	de sobrepor	Fixação em alvenaria
Classe de isolamento	1.000 Vac	
Tensão nominal da rede	220 a 440Vac	
Frequência nominal	60 hz	
Correntes nominais	conforme projeto	
Grau de proteção	IP44	
Tipo de instalação	abrigada	
Temperatura ambiente média	50 °C	
Altitude máxima	Até 1000m	
Placa de montagem interna em aço	sim	
Pintura e acabamento	Tinta epóxi pó por processo eletroestático	
Tratamento superficial de chapas	processo químico de fosfatização	
Pintura	Externa	MUNSELL – N 6,5 CINZA PRATA
	Interna	MUNSELL – N 6,5 CINZA PRATA
	Placas de montagem	MUNSELL – 5,0 YR 6/14 LARANJA
	TRATAMENTO DA CHAPARIA	DECAPAGEM POR TRATAMENTO QUÍMICO
	PROCESSO DE PINTURA	ELETROSTÁTICA À BASE EPÓXI E UMA DEMÃO DE POLIURETANO COM ESPESSURA MÍNIMA TOTAL DE 120 MICRA
Espessura das chapas	coluna	12 USG
	portas	12 USG
	conjunto lateral	14 USG
Fechadura	Fecho lingueta abaulada com regulagem e frontal redondo	Miolo triângulo. Fornecer também a respectiva chave L
Ventilação	não	
Lado da manutenção	frontal	
Borracha de vedação	sim	
Resistência de aquecimento	não	
Barramento de aterramento	sim	
Barramento de neutro	sim	
Placa de policarbonato para prevenção de contato direto com partes energizadas	sim	
Porta documento,	externo lateral	
Dimensões mínimas	A definir pelo fornecedor	