

PREGÃO ELETRÔNICO 082/2020.

Processo Administrativo nº 78829/2020.

ESCLARECIMENTOS SOBRE O EDITAL E SEUS ANEXOS - Nº 01.

DÚVIDAS:

Solicitamos confirmar se todas as bombas terão o mesmo rendimento mínimo de 84,5% conforme consta no Termo de Referência anexo ao Edital.

Consideramos um rendimento de 84,5% extremamente elevado, principalmente para bomba submersível de esgotos do lote 1.

Esse é um fator altamente limitante para participação das empresas na licitação.

Solicitamos informar se será aceito conjuntos moto-bombas com rotação de 3.500 RPM para atendimento do lote 2, principalmente para o item 3.2.3 por se tratar de altura manométrica elevada.

RESPOSTA:

Segue resposta do Gestor 4.0.03.00/GMEL/DESO:

Com relação ao Lote 02, serão mantidas as especificações como consta no Edital.

Quanto ao Lote 01, poderemos aceitar outros valores de rendimento, contanto que não comprometa a eficiência energética (consumo x bombeamento).

Atenciosamente,

Pedro Gilmar de Gois
Pregoeiro-DESO