

PREGÃO ELETRÔNICO 082/2020.

Processo Administrativo nº 78829/2020.

ESCLARECIMENTOS SOBRE O EDITAL E SEUS ANEXOS - Nº 03.

DÚVIDAS:

Segue resposta do Gestor 4.0.03.00/GMEL/DESO:

QUESTIONAMENTO:

LOTE 3:

03.01.001 PAINEL CCM COM INVERSOR DE FREQUENCIA 50 / CV 380 VAC: Será fornecido dois painéis com dois inversores de frequência de 50CV, ou dois painéis com um inversor de frequência de 50CV conforme projeto.

03.01.003 SOFTSTART 30 CV / 220 a 400V: Será fornecimento apenas de soft starter?

03.01.004 SOFTSTART 50 CV / 220 a 400V: Será fornecimento apenas de soft starter?

Qualificação Técnica: Será aceito atestado com painel de 2 acionamentos de inversor de 40CV ou de Soft starter de 60CV?

RESPOSTA:

Em respostas aos questionamentos da licitante, com relação ao lote 3:

03.01.001: Serão fornecidos dois painéis com dois inversores de frequência, conforme projeto.

No anexo VII, o QGBT alimenta a saída 1 para o CCM1 correspondente a motobomba 1. O mesmo QGBT alimenta a saída 2 para o CCM2 correspondente a motobomba 2.

03.01.003 e 03.01.004, serão fornecidas somente as soft starter's.

A qualificação técnica proposta será aceita.

Atenciosamente,

Pedro Gilmar de Gois
Pregoeiro-DESO