

PREGÃO ELETRÔNICO 087/2020.

Processo Administrativo nº 80712/2020.

ESCLARECIMENTOS SOBRE O EDITAL E SEUS ANEXOS - Nº 02.

DÚVIDAS:

1 - Nas especificações do lote 7, é solicitado Rendimento mínimo de 72,1%. Nosso equipamento atende o ponto de operação com 117 kW de potência consumida e com rendimento hidráulico de 62,2%. Com o intuito de aumentar a competitividade do certame e visando a escolha da proposta mais vantajosa para a DESO, serão aceitos equipamentos com rendimento hidráulico até 9,9% menor do que o especificado, atendendo-se as demais exigências?

RESPOSTA: *Serão mantidas as especificações como constam no Edital.*

2 - Há divergências entre as especificações do ANEXO I do edital e as Especificações Técnicas referenciadas no edital. Enquanto o ANEXO I solicita bombas de 440V de tensão nominal, o documento de especificações técnicas indica que as bombas devem ter tensão correspondente a 380V. Favor confirmar em qual tensão os equipamentos deverão ser fornecidos.

RESPOSTA: *Os equipamentos deverão ser fornecidos na tensão de 440 V, assim como consta nas Especificações do Termo de Referência e no Memorial da parte elétrica.*

Atenciosamente,

**Pedro Gilmar de Gois
Pregoeiro-DESO**