

PREGÃO ELETRÔNICO 087/2020.

Processo Administrativo nº 80712/2020.

ESCLARECIMENTOS SOBRE O EDITAL E SEUS ANEXOS - Nº 03.

DÚVIDAS:

1 - Em relação ao lote 3, necessitamos dos desenhos do canal das “Grade de ferro fundido, mecanizada tipo cremalheira” (item 03.01.001) para checarmos a altura do canal, altura de descarga da grade e nível líquido máximo. Favor disponibilizar.

RESPOSTA:

Os desenhos foram disponibilizados no processo do pregão 087/2020, bem como a especificação “E-25: GRADE DE BARRAS COM LIMPEZA MECANIZADA - FIXA TIPO “CREMALHEIRA”

2 - Conforme termo de referência, compreendemos que os itens “Grade de ferro fundido, mecanizada tipo cremalheira” (item 03.01.001) e “Caixa de areia para tanques quadrados” (item 03.01.002) do lote 3 deverão ser fornecidos com seus respectivos painéis de acionamento. Favor confirmar nosso entendimento.

RESPOSTA:

Os quadros elétricos fazem parte do fornecimento da grade mecanizada e da caixa de areia.

3 - Conforme termo de referência, compreendemos que a montagem em campos de todos os itens do lote 3 deverá estar incluso no valor. Correto tal entendimento?

RESPOSTA:

Os preços unitários não incluem montagem e instalação dos equipamentos. No entanto, as propostas devem conter, num item à parte, os valores estimados para a supervisão da montagem a ser executada pela empreiteira.

4 - Em relação ao lote 3, necessitamos dos desenhos da “Comporta de superfície” (item 03.01.003) para confirmarmos a altura total do canal e as cargas hidráulicas aplicadas. Favor disponibilizar.

RESPOSTA:

Os desenhos foram disponibilizados no processo do pregão 087/2020.

5 - Conforme termo de referência, compreendemos que a “Comporta de superfície” (item 03.01.003) deverá ser fabricada completamente em aço inoxidável AISI 304, tal qual suas guias, mancais e pedestais. Correto tal entendimento?

RESPOSTA:

- *Seguir o descrito na especificação:*

“2. DISPOSIÇÕES CONSTRUTIVAS

As comportas são compostas basicamente de:

- *Quadro tipo flange com chumbadores, porcas e arruelas de aço inoxidável;*
- *Gaveta em poliéster estruturado com lâ de vidro que se desloca verticalmente, guiada pelo quadro, acionada por volante e haste rosqueada;*
- *Base de sustentação do comando em perfilados de aço inoxidável.”*

Atenciosamente,

Pedro Gilmar de Gois
Pregoeiro-DESO