

PREGÃO ELETRÔNICO 087/2020.

Processo Administrativo nº 80712/2020.

ESCLARECIMENTOS SOBRE O EDITAL E SEUS ANEXOS - Nº 04.

DÚVIDAS:

Conforme esclarecimento 3, compreendemos que a “Comporta de superfície” (item 03.01.003) poderá ser fabricada com guias em PRFV. Correto tal entendimento?

RESPOSTA:

As guias devem ser em aço inox.

Atenciosamente,

Pedro Gilmar de Gois
Pregoeiro-DESO