

PREGÃO ELETRÔNICO 087/2020.

Processo Administrativo nº 80712/2020.

ESCLARECIMENTOS SOBRE O EDITAL E SEUS ANEXOS - Nº 06

DÚVIDAS:

1 - No item 08 e 08.01 do termo de referência do edital acima informa que os tubos corrugados em pead são para aplicação em drenagem. No entanto, na descrição dos itens: 08.01.001, 08.01.002 e 08.01.003 informa que a tubulação será aplicada em saneamento.

Entendendo que o “saneamento” engloba tanto Drenagem pluvial e esgoto gostaríamos do seguinte esclarecimento. ⌚ Uma vez que tanto na descrição do lote informa “TUBOS CORRUGADOS PEAD PARA DRENAGEM”. Entendemos que podemos participar do Pregão ofertando nossa Linha de Tubos para aplicação em Drenagem conforme especificação.

RESPOSTA:

Os tubos serão utilizados na execução de galerias pluviais para drenagem e deverão seguir o exposto na descrição do termo de referência, ou seja, “Tubo corrugado PEAD, parede dupla, interna lisa, jei” nos diâmetros e quantidades indicados.

Atenciosamente,

Pedro Gilmar de Gois
Pregoeiro-DESO